

Műszaki információ

Várdomb Község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetéséhez

1. Várdomb Község Önkormányzata egy keretszerződést kíván kötni, hogy biztosítsa a település területén meglévő és a szerződés időtartama alatt kialakított közvilágítás hálózat egyes elemeinek a jogszabályok által meghatározott feltételek szerinti működését, karbantartását és üzemeltetését.
2. A szerződés időtartama: **2025. július 1. – 2026. június 30.**
3. Várdomb Község közigazgatási területén üzemeltetett közvilágítás aktív elemek műszaki jellemzői.

Összesen 176 db lámpatest

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonban lévő lámpatestek	145 db
Az Önkormányzat tulajdonában lévő, E.ON rendszerengedéllyel rendelkező, a közvilágítási elosztóhálózatra szerelt vagy az Önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási elosztóhálózattal összekapcsolt közvilágítási vezetékekről ellátott hagyományos és LED fényforrással szerelt világítótestek	31 db
Összes lámpatest	176 db

4. A meghibásodott lámpatestek javításának, karbantartásának általános feladatai:
 - Szemrevételezés, meghibásodott alkatrész(ek) cseréje
 - Folyamatos karbantartás
 - Közvilágítási hibacímek kezelése
 - Üzemzavar elhárítás
 - 5 db meghibásodott lámpatest cseréjének (5 alkalommal történő kiszállással) munkadíja
 - Kéthavonta 1 alkalommal a közvilágítási berendezések aktív elemeinek szemrevételezése és a bejárás eredményéről tájékoztatás küldése
5. A munkavégzés során észlelt rendellenesség, üzemzavar jelentése:

Az üzemzavaros hiányosságokat (szakaszhiba; vezetékszakadás; érintésvédelemmel összefüggő, közvetlen élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető meghibásodás, rendellenesség; állékonyságot veszélyeztető oszlopsérülés) a vállalkozó köteles E.ON Zrt.-nek bejelenteni.

6. A közvilágítási berendezés üzemeltetésének minimális minőségi követelménye, hogy a meghibásodott közvilágítási berendezést a berendezés üzemeltetője köteles legkésőbb a saját hibafelderítés vagy bejelentés esetén 15 napon belül kijavítani.

Amennyiben a konszignációs készletből a felhasználandó anyagok nem állnak rendelkezésre, úgy a javítási határidő ezen esetekben a hibaelhárításhoz szükséges anyag rendelkezésre állásától kezdődik.

7. LED és fémhalogén fényforrással szerelt lámpatestek üzemeltetési feltételei:

A Vállalkozó az észlelt hiba leírását Megrendelő részére írásban megküldi.

Az üzemeltetési tevékenység során Vállalkozó nem csak a Megrendelő által biztosított alkatrészeket szerelheti a lámpatestbe.

Amennyiben komplett lámpatest csere szükséges a Vállalkozó ezt a Megrendelő felé írásban jelzi.

8. Az üzemeltetés során számlázható összeg meghatározása:

A megrendelő köteles a Vállalkozó által történt teljesítésének ellenértékét a Vállalkozónak számla ellenében, legkésőbb a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni.

A számlák kiállításának rendje a szerződésben kerül meghatározásra.

9. A munkavégzésre vonatkozó előírások:

Az E.ON Zrt. hálózatán az üzemeltetési tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság megszerzése a Vállalkozó kötelezettsége.

Figyelemmel kell lenni:

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

A fent felsoroltakon túlmenően szükséges a törvények végrehajtásáról rendelkező kormányzintű rendeletek, biztonsági szabályzatok és szabványok betartása is.

FELOLVASÓLAP

Ajánlatkérő neve: Várdomb Község Önkormányzata
7146 Várdomb, Kossuth u. 117.

Árajánlat

Az „Ajánlattételre szóló felhívás Várdomb Község közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása” tárgyú ajánlatkérésre a következő ajánlatot adom:

Tevékenység	nettó	ÁFA	bruttó
Várdomb község közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása	440.000.- Ft / év	118.800,- Ft / év	558.800,- Ft / év

A kivitelezés teljesítési határideje: **2025.07.01.-2026.06.30.**

Nyilatkozom, hogy

- 60 napos ajánlati kötöttséget vállalok,
- hozzájárulok az árajánlat és annak, mellékleteinek Várdomb Község honlapján történő közzétételéhez.

Ajánlattevő

Neve: KÖZ-MEG-VILL Kft.
Címe: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2/a.
Adószáma: 12572337-2-17
Cégjegyzékszám: Cg. 17-09-004089
Statisztikai számjele: 12572337-4321-113-17
Bankszámlaszám: 10201006-50186392-000000000
Képviselő neve: Ezer Antal

Kelt: Szekszárd, 2025. május 21.

Cégszerű aláírás:

KÖZ-MEG-VILL Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2/A
Adószám: 12572337-2-17
Bank: 10201006-50186392
Telefon/Fax: 74/5103998

P.H